Hervorragende Qualität
Weinfelder Trinkwasser 2025

Herkunft	Rund 92.9 % des Trinkwassers stammt aus dem Thur-Grundwasser-Strom, die restlichen 7.1 % sind Quellwasser. Der Grundwasseranteil wird nicht behandelt. Das Quellwasser ist permanent überwacht und wird zur Qualitätssicherung präventiv mit UV-Licht behandelt.
Qualitätsproben	Dem Weinfelder Trinkwassernetz werden monatlich Proben an verschiedenen Stellen entnommen und vom kantonalen Laboratorium geprüft. Die amtlichen Proben entsprachen soweit untersucht den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
Wasserhärte	Das Weinfelder Trinkwasser ist mittelhart bis hart. Die Gesamthärte beträgt zwischen 23 und 36 französischen Härtegraden.
Nitratgehalt	Der Nitratgehalt liegt zwischen 8.0 und 15.4 Milligramm / Liter. Das Qualitätsziel von 25 und der Höchstwert von 40 mg / l wird somit eingehalten.

Weitere Informationen über Trinkwasser finden Sie unter www.tbw.ch oder www.trinkwasser.ch.

Laufend aktualisierte Angaben betreffend Wasserqualität finden Sie zudem unter www.wasserqualitaet.ch.

TBW
Technische Betriebe
Weinfelden AG